

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» мая 2025 г., 29250061000218165366

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Архангельской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» июня 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2505/508-29/4-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 43А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «27» мая 2025 г., № 2505/508-29/4-ВО/Р, учетный номер проверки 29250061000218165366.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида функционального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

- Гагарский Владислав Михайлович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)
- Абабков Илья Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, г Коряжма, пр-кт Ленина, Дом 23

(указывается адрес (местоположение) мест осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДА КОРЯЖМЫ" ИНН 2905003298, адрес регистрации юридического лица: 165650, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРЯЖМА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.23

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (не филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» июня 2025 года, 10 час. 30 мин.

по «05» июня 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, в также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Ширина дверных проемов (активной створки двустворчатой двери) ведущих из коридоров всех этажей здания на лестничную клетку, открытую внутреннюю лестницу и холл первого этажа здания не соответствует установленным требованиям. Ширина дверных проемов, в свету составляет 87 см (при требуемых геометрических параметрах ширины эвакуационного выхода 120 см.). Основание: п. ч. 2 ст. 53 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), абз. 2 п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (Далее - СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
 25.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

2. В коридоре третьего этажа допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации, при двустороннем открывании дверей из помещений: "3.10", "3.12" и "3.21", ведущих в данный коридор (Ширина коридора составляет 151 см. Двери из указанных помещений открываются в коридор по обеим сторонам, ширина дверного полотна которых составляет 45 см., 45 см. и 91 см. соответственно). Таким образом ширина коридора уменьшена на 68 см. и составляет 83 см., при требуемой ширине горизонтального участка пути эвакуации 120 см. Основание: ч.1, ст.53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.3.3., абз. 3 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
 25.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

3. В коридоре третьего этажа допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации, при двустороннем открывании дверей из помещений: "3.10", "3.12", и "3.20", ведущих в данный коридор (Ширина коридора составляет 151 см. Двери из указанных помещений открываются в коридор по обеим сторонам, ширина дверного полотна которых составляет 45 см., 45 см. и 81 см. соответственно). Таким образом ширина коридора уменьшена на 63 см. и составляет 88 см., при требуемой ширине горизонтального участка пути эвакуации 120 см. Основание: ч.1, ст.53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.3.3., абз. 3 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
 25.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

4. В коридоре третьего этажа допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации, при двустороннем открывании дверей из помещений: "3.10", "3.12" и "туалет", ведущих в данный коридор (Ширина коридора составляет 151 см. Двери из указанных помещений открываются в коридор по обеим сторонам, ширина дверного полотна которых составляет 45 см., 45 см. и 81 см. соответственно). Таким образом ширина коридора уменьшена на 63 см. и составляет 88 см., при требуемой ширине горизонтального участка пути эвакуации 120 см. Основание: ч.1, ст.53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.3.3., абз. 3 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

25.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. В лестничной клетке, возле помещений столовой, углекислотный огнетушитель расположен на полу не в специальной подставке из негорючего материала, исключающего его падение или опрокидывание.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
 25.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
6. В коридоре третьего этажа допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации, при двустороннем открывании дверей из помещений: "3.16" и "3.18", ведущих в данный коридор (Ширина коридора составляет 174 см. Двери из указанных помещений открываются в коридор по обеим сторонам, ширина дверного полотна которых составляет 91 см. и 91 см. соответственно). Таким образом ширина коридора уменьшена на 91 см. и составляет 83 см., при требуемой ширине горизонтального участка пути эвакуации 120 см. Основание: ч.1, ст.53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.3.3., абз. 3 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
 25.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
7. Отсутствует противопожарное заполнение дверного проема помещения "2.18" с выполненным расчетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности и обозначением категории на дверях с наружной стороны (категория помещения В2). Основание: п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 52, ч. 2 ст. 57, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, абз. 2 п.5.1.2. СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.
Срок устранения нарушения:
 25.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
8. Кабинет расположенный на втором этаже в столовой не защищен системой пожарной сигнализации. Основание: ч.2 ст.54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.4., п. 48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на

объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

25.08.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. При выходе из помещений столовой в лестничную клетку, в двери имеется замочная скважина. Таким образом, не обеспечено свободное открывание дверей изнутри без ключа.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
 Срок устранения нарушения:
 25.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
10. При выходе из помещения спортивного зала в коридор, в двери имеется замочная скважина. Таким образом, не обеспечено свободное открывание дверей изнутри без ключа.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
 Срок устранения нарушения:
 25.08.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
11. В здании школы не предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре (тепловой завесы) при срабатывании системы пожарной сигнализации. Основание: п. 6.24. СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара.
 Срок устранения нарушения:
 25.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

С) являются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору) Абабков Илья Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D72CF3DD81404DA75155857AB81FFA1C
Владелец: Абабков Илья Сергеевич
Действителен с 23 09 2024 по 19 12 2025

ПОДПИСЬ

Абабков Илья Сергеевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88185031390, e-mail: ogpn08arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

И.в. директора ООО "СВ" 7.11.2025

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«09» часов «00» минут «09» *ноября* 2025 г.

Иван

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

